

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT N. 131541 pag. 1 di 1

Marghera 11/11/2015 rif. Vs/conferma del 15.10.2015
Marchio UNI vetri stratificati

richiedente GLASSFER S.R.L.
proposer VIA S. MAURIZIO 66 - 22036 ERBA (CO)
campione Vetro piano stratificato
sample prova eseguita dal / from 10/11/2015
test date al / to 10/11/2015

contrassegnato LamFer 66.1
reference

ricevuto il 27/10/2015 a mezzo corriere
received CE EN356BIG r.4 23/9/2013

UNI EN 14449:2005 - Vetro per edilizia – Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Valutazione della conformità/Norma di prodotto

Tipo di prova eseguita: Prova e classificazione di resistenza contro l'attacco manuale – Prova di caduta con sfere secondo UNI EN 356:2002

Azienda richiedente: GLASSFER S.r.l.
Sito produttivo: Via S. Maurizio 66 - 22036 Erba (CO).

Tipologia di prodotto: vetro stratificato di sicurezza (UNI EN ISO 12543-2:2011)

Famiglia di intercalare: ionomero - SG (UNI EN 14449:2005)

Campionamento: secondo Doc. n° 08/01 Rev. 3 del 13/03/2013 emesso da CSI S.p.A.

Marcatura dei provini: data di campionamento: 15/10/2015;
linea di produzione: LISEC.

Incaricati della prova: Fabrizio Comiati, Matteo Schiavonato e Stefano Brocca.

Prova eseguita: presso i nostri laboratori di Marghera.

Per i dettagli della descrizione del prodotto e del processo di stratificazione, riferirsi al fascicolo tecnico del Produttore.

La prova è stata eseguita, come descritto ai punti 6.1 e 8 della Norma UNI EN 356:2002, su 3 campioni di vetro piano stratificato di sicurezza aventi uno spessore nominale di 12,89 mm.

In base ai risultati di prova ed in conformità al Prospetto 4 della Norma UNI EN 356:2002, alla campionatura in esame può essere assegnata la seguente categoria di resistenza:

Codice della categoria di resistenza ottenuto: EN 356 P2A

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
Ennio Mognato

IL DIRETTORE DEI LABORATORI
Dr. Nicola Favaro

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Roberto Dall'Igna

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dalla dicitura ** Non Accreditata da ACCREDIA ** non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio. Si attesti che il campione oggetto di analisi esibito dalla ditta richiedente presenta le caratteristiche sopra riportate. Il presente attestato si riferisce al campione esaminato e non può essere riprodotto parzialmente. In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.
The tests indicated in this report which are cited as ** Non Accreditata da ACCREDIA ** do not fall under ACCREDIA Accreditation. We declare that the analysed sample, provided by the customer, presents the above-mentioned characteristics. This Test Report is relevant exclusively for the specimen tested and it cannot be partially reproduced. Issued on unstamped paper for the uses foreseen by the law.