



Venezia 11/12/2001 rif. Marchio UNI

richiedente GLASSFER S.R.L.  
proposer ERBA CO

campione Vetro piano temprato  
sample

contrassegnato GLASSFER  
reference Stampato C 8 mm

ricevuto il 27/09/2001 a mezzo vostro  
received

prova eseguita il 23/11/2001  
test date

## Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Vetro di sicurezza secondo prEN 12600:2000  
Safety glazing according to prEN 12600:2000  
Sicherheitsglas nach prEN 12600:2000  
Verre Sécurité selon prEN 12600:2000

Campione: Vetro temprato temicamente Riferimento:  
Sample: Thermally toughened glass Reference: **GLASSFER**  
Prüfmuster: Thermisch vorgespanntes Glas Typenbezeichnung: **Stampato C 8 mm**  
Echantillon: Verre trempé thermiquement Référence:

Visti i risultati della prova, la campionatura può essere classificata come:

As a result of the test, the sample can be classified as:

Aufgrund des Prüfergebnisses wird dem Prüfmuster folgende Widerstandsklasse zugeordnet:

Le résultat de l'essai permet de classer l'éprouvette comme suit:

**1 (C) 2**

**Impatto su faccia liscia**  
**Impact on the smooth side**  
**Schlag auf die glatte Oberfläche**  
**Choc sur la face lisse**


La validità del presente certificato è di 5 anni.

This certificate is valid for 5 years.

Das vorliegende Prüfzeugnis hat eine 5-Jahre-Gültigkeit.

La validité de ce certificat est de 5 ans.

L'ANALISTA



IL DIRETTORE GENERALE