



Venezia 11/12/2001 rif. Marchio UNI
richiedente GLASSFER S.R.L.
proposer ERBA CO
campione Vetro piano temprato
sample
contrassegnato GLASSFER
reference Stampato C 8 mm
ricevuto il 27/09/2001 a mezzo vostro
received

prova eseguita il 23/11/2001
test date

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Vetro di sicurezza secondo **prEN 12600:2000**
Safety glazing according to **prEN 12600:2000**
Sicherheitsglas nach **prEN 12600:2000**
Verre Sécurité selon **prEN 12600:2000**

Campione: Vetro temprato temicamente	Riferimento:	
Sample: Thermally toughened glass	Reference:	GLASSFER
Prüfmuster: Thermisch vorgespanntes Glas	Typenbezeichnung:	Stampato C 8 mm
Echantillon: Verre trempé thermiquement	Référence:	

Visti i risultati della prova, la campionatura può essere classificata come:


As a result of the test, the sample can be classified as:
Aufgrund des Prüfergebnisses wird dem Prüfmuster folgende
Widerstandsklasse zugeordnet:
Le résultat de l'essai permet de classer l'éprouvette comme suit:

1 (C) 1

Impatto su faccia stampata
Impact on the patterned side
Schlag auf die Ornamentoberfläche
Choc sur la face imprimée

La validità del presente certificato è di 5 anni.
This certificate is valid for 5 years.
Das vorliegende Prüfzeugnis hat eine 5-Jahre-Gültigkeit.
La validité de ce certificat est de 5 ans.

L'ANALISTA



IL DIRETTORE GENERALE