



Venezia 4/12/2002 rif. Vs/MARCHIO UNI VETRI TEMPRATI E INDURITI

richiedente GLASSFER S.R.L.
proposer ERBA CO

campione Vetro piano temprato termicamente
sample
prova eseguita il 18/11/2002
test date

contrassegnato GLASSFER Float chiaro 6 mm
reference

ricevuto il 30/10/2002 a mezzo vostro
received

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Vetro di sicurezza secondo prEN 12600:2002
Safety glazing according to prEN 12600:2002
Sicherheitsglas nach prEN 12600:2002
Verre Sécurité selon prEN 12600:2002

Campione:	Vetro temprato termicamente	Riferimento:	
Sample:	Thermally toughened glass	Reference:	GLASSFER
Prüfmuster:	Thermisch vorgespanntes Glas	Typenbezeichnung:	Float chiaro 6 mm
Echantillon:	Verre trempé thermiquement	Référence:	

Visti i risultati della prova, la campionatura può essere classificata come:

As a result of the test, the sample can be classified as:

Aufgrund des Prüfergebnisses wird dem Prüfmuster folgende Widerstandsklasse zugeordnet:

Le résultat de l'essai permet de classer l'éprouvette comme suit:

1 (C) 1

La validità del presente certificato è di 5 anni.
This certificate is valid for 5 years.
Das vorliegende Prüfzeugnis hat eine 5-Jahre-Gültigkeit.
La validité de ce certificat est de 5 ans.

L'ANALISTA



IL DIRETTORE GENERALE