



Stazione Sperimentale del Vetro

Venezia - Murano

legge 16 ottobre 1954, n. 1032

CERTIFICATO / CERTIFICATE N. 65128

pag. 1 di 1

Venezia 10/01/2003 rif. Vs/MARCHIO UNI VETRI TEMPRATI E INDURITI

richiedente GLASSFER S.R.L.
proposer ERBA CO
campione Vetro piano temprato termicamente
sample
prova eseguita il 19/11/2002
test date

contrassegnato GLASSFER Stopsol Supersilver Chiaro 8 mm
reference

ricevuto il 30/10/2002 a mezzo vostro
received

Attestazione di Prova di Tipo Type Test Attestation

Vetro di sicurezza secondo prEN 12600:2002
Safety glazing according to prEN 12600:2002
Sicherheitsglas nach prEN 12600:2002
Verre Sécurité selon prEN 12600:2002

Campione: Vetro temprato termicamente	Riferimento:	GLASSFER Stopsol Supersilver Chiaro 8 mm
Sample: Thermally toughened glass	Reference:	
Prüfmuster: Thermisch vorgespanntes Glas	Typenbezeichnung:	
Echantillon: Verre trempé thermiquement	Référence:	

Visti i risultati della prova, la campionatura può essere classificata come:

As a result of the test, the sample can be classified as:

Aufgrund des Prüfergebnisses wird dem Prüfmuster folgende Widerstandsklasse zugeordnet:

Le résultat de l'essai permet de classer l'éprouvette comme suit:

1 (C) 2

Impatto su faccia con coating

Impact on coated side

Schlag auf die beschichtete Oberfläche

Choc sur la face revêtue

La validità del presente certificato è di 5 anni.

This certificate is valid for 5 years.

Das vorliegende Prüfzeugnis hat eine 5-Jahre-Gültigkeit.

La validité de ce certificat est de 5 ans.

L'ANALISTA



IL DIRETTORE GENERALE